Messkonzept 8



Was ist zu Überschusseinspeisung mit mehreren Einspeiseanlagen in Kaskadenschaltung ohne Speicher mit Untermessungen?

> Selbstverbrauch mit Vorrang BHKW						
Anlagenbetreiber Name, Vorname/Eheleute/Firma						
Straße, Hausnummer			PLZ, Ort			
Anlagenerrichter (Vom Anlagenerrichter auszufüllen. Alle Angaben sind auszufüllen bzw. anzukreuzen!) Name/Firma Anlagenerrichter						
Spannungsebene des Netzanschlusses		Niederspannung	Niederspannung Mittelspar		nnung Hochspannung	
Art der Erzeugung und installierte Leistung						
Solar	kWp Biomasse	kW Biomassea	rt	BHKW	kW	
Wind	kW Deponiegas	kW		Wasser	kW	
Art der Messung	≤ 30 kW direkte Messun	g ¹⁾	indlermessung	> 100 kW Leistu	ungsmessung	
Ort, Datum Unterschrift Anlagenerrichter						
Verbrauchseinrichtungen des Kunden Generator (BHKW) Zähler 1 ²) Zähler 2 b ²) Zähler 2 a ²) Zähler 1 ²)						
Verteilernetz des Netzbetreibers		Netzanschluss- punkt				

Alle Messungen sind kostenpflichtig!

¹⁾ Die Anforderungen der VDE-AR-N 4100, 7.3 Belastungs- und Bestückungsvarianten von Zählerplätzen bzgl. der Betriebsart sind entsprechend zu berücksichtigen (Dauerbetrieb).

²⁾ Es ist eine gleichartige Messung aufzubauen. D. h., wird z. B. für einen Zählpunkt eine RLM-Messung erforderlich, so müssen alle Messungen als RLM-Messung aufgebaut werden.